

15, rue de l'Industrie
ZI Denfert Rochereau
BP 25 - 38501 VOIRON



Tél. : 04 76 05 64 66
Fax : 04 76 05 64 77
www.allaman.fr

CERTIFICAT DE CONTROLE ET D'ETANCHEITE

N/Réf cde : 9405
V/Réf cde : CF- 4522050 DU 30/06/2022

ADRESSE DE LIVRAISON : **SIEBEC**
ZAC VENCE ECOPARC
9 Rue des platanes
38120 ST EGREVE

LE RESERVOIR METALLIQUE MUNI DE LA PLAQUE DE CONFORMITE REPRENANT LES INFORMATIONS SUIVANTES :

ALLAMAN RESERVOIRS 38500 VOIRON

RESERVOIR 30 000L 1 C ø2500, L=6658
DOUBLE PAROI ENTERRE SELON NFEN 12285-1,

N° FABRICATION : ST22/254
DATE : 14/09/2022
POIDS : 4929 Kg

VENDU A : SIEBEC

Il est certifié que les contrôles de construction et d'étanchéité ont été effectués.

Il a été contrôlé en détail en atelier :

- La qualité des matières premières mise en œuvre
- Les dimensions normalisées
- La qualité des soudures
- L'étanchéité à la pression
- Le revêtement extérieur

Il est certifié que ce réservoir correspond en tous points aux déterminations de qualité définies par la norme.

Remarque importante :

- Le présent certificat est remis à l'acheteur. Si ce réservoir fait l'objet d'une suite de transactions, les deux exemplaires sont remis, à chaque transaction, du vendeur à l'acheteur. Finalement, un exemplaire sera gardé par l'utilisateur, l'autre sera joint par l'installateur à l'attestation d'installation adressée à la Préfecture.

FAIT A VOIRON

LE CONTROLEUR

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Allaman", is written over a faint, circular stamp or watermark.