



**SELL**

19 Route de Monistrol - BP 49

**43600 SAINTE-SIGOLENE**

Tel:04.71.66.62.11 -- Fax:04.71.66.18.68

e-mail : syndicat-loire-lignon@wanadoo.fr

**SAINTE SIGOLENE**

**Lieu dit " Les Taillas "**

1 - Les branchements AEP ne sont pas représentés

2 - Les informations figurant sur l'extrait de plan sont fournies à titre indicatif.

La position exacte des ouvrages est à déterminer sur le chantier par nos techniciens.



**SELL**

**SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON**

19 Route de Monistrol - BP 49 -

**43 600 SAINTE-SIGOLENE**

Tel:04.71.66.62.11 -- Fax:04.71.66.18.68 -- e-mail : syndicat-loire-lignon@wanadoo.fr

## DEFENSE INCENDIE

Liste et débits des poteaux et bouches d'incendie (PI & BI) alimentés par le réseau d'eau potable

Commune de :

**SAINTE SIGOLENE**

Le débit et la pression (0,8 bars) peuvent varier en fonction de la marche des pompes à la croix des rameaux

N°	PI/BI	LIEU	ALIMENTE PAR			MESURES				
			Vol en m <sup>3</sup>	diam & nature	Lieu du Réservoir	Pression statique : débit 0	Débit max m <sup>3</sup> /h	Pression dynamique débit max	Pression dynamique à 60m <sup>3</sup> /h	
11	PI-100	ZI LES TAILLAS	650	Ft 200	SURELEVE	4,400	98	0	2,600	1994
12	PI-100	Addiplast (surpresseur)	650	PVC 125	SURELEVE	4 à 5	67	0	0,800	2007
13	PI-100	Alupal (Surpresseur)	650	PVC 125	SURELEVE	5,400	80	0	2,400	1994
14	PI-100	Transport Colombet	650	Ft 200	SURELEVE	2,900	97	0	1,500	1994
15	PI-100	Paulet Goudronnage	650	Ft 150	SURELEVE	3,200	80	0	1,500	1994
19	PI-100	Village les Taillas	579	PVC 110	RAMEAUX	3,500	68	0	0,700	1994
120	PI-100	Les Patureaux	579	PVC 110	RAMEAUX	3,100	90	0	1,200	1994

